

中央警察大學 106 年消佐班第 21 期(第 1、2 類) 招 生 考 試 試 題

科 目：消防法規

注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1.本試題共分兩部分，第一部分為單一選擇題，第二部分為申論題。2.單一選擇題共 25 題，每題各有 4 個備選答案，其中只有一個是正確或最適當的，請將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆，將答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑，答對者每題得 2 分，答錯或不答者以 0 分計。(答案卡上自第 26 題至第 80 題，空著不用，備選答案 E 請勿劃記。)3.申論題共 2 題，每題 25 分，請在「答案卷」上作答，可不抄題，但須註明題號。4.本試題共 4 頁。
------------------	---

一、單一選擇題(共 50 分)

- 1.依據「消防法」第 38 條規定，中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構未依第 9 條第 2 項所定辦法檢修消防安全設備或為消防安全設備不實檢修報告者，其罰則規定，下列何者錯誤？
(A)處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰
(B)並得按次處罰
(C)必要時，並得予以一個月以上一年以下停止執行業務或停業之處分
(D)處六個月以下有期徒刑或拘役
- 2.依據「災害防救法」第 6 條規定，下列何者不屬於行政院中央災害防救會報之任務？
(A)決定災害防救基本方針
(B)核定直轄市、縣(市)災害防救措施及對策
(C)核定中央災害防救業務主管機關之災害防救業務計畫
(D)考核直轄市、縣(市)災害防救相關事項
- 3.依據「消防法施行細則」第 26 條規定，得封鎖火災現場之機關，下列何者錯誤？
(A)檢察 (B)警察 (C)消防 (D)政風
- 4.下列何者不屬於「災害防救法」第 27 條規定，為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施之事項？
(A)災害應變過程完整記錄 (B)漂流物、沈沒品之保管
(C)災害保險之規劃及推動 (D)食品衛生檢驗
- 5.依據「災害防救法施行細則」第 15 條規定，徵調書應記載事項，下列何者不正確？
(A)徵用物數量及規格 (B)處分機關名稱及其首長署名、簽章
(C)報到時間及地點 (D)發文字號及年、月、日
- 6.依據「各類場所消防安全設備設置標準」第 12 條規定，下列各場所分類何者正確？
(A)老人文康機構為甲類場所 (B)中度危險工作場所為丙類場所
(C)住宿型精神復健機構為乙類場所 (D)啟聰學校為乙類場所
- 7.依據「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，下列敘述何者正確？
(A)第一種檢查由轄區分隊執行
(B)製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上未滿 30 倍之場所歸類為第二種檢查
(C)選舉候選人辦事處，於選舉活動期間，由專責檢查小組負責，應至少訪視 1 次
(D)第三種檢查由消防責任區隊員自行規劃實施

8. 依據「爆竹煙火管理條例」第 27 條規定，違反第 10 條第 2 項規定，未於中央主管機關所定期限內，回收一般爆竹煙火者，其處罰為何？
- (A)處負責人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金
 (B)處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰
 (C)處新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰
 (D)處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰
9. 依據「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，年度消防安全檢查計畫應由消防機關針對轄區特性，於每年何時前，擬定次年度消防安全檢查計畫函報消防署備查？
- (A)9 月 30 日 (B)10 月 20 日 (C)11 月 15 日 (D)12 月 10 日
10. 依據「消防機關火場指揮及搶救作業要點」規定，轄內火災災情有下列何種情形時，應製作火災搶救報告書？
- (A)死亡 1 人、死傷合計 5 人 (B)房屋延燒 5 戶
 (C)財物損失達新臺幣五百萬元 (D)某修車廠未成災火警
11. 依據「複合用途建築物判斷基準」附表「建築物主用途及從屬用途關係對照表」所列，主用途部分樓地板面積合計應超過該建築物總樓地板面積多少百分比以上？且從屬用途部分之樓地板面積合計未超過多少平方公尺，得判定為在管理及使用形態上構成從屬關係？
- (A)90%；300 (B)80%；400 (C)95%；350 (D)85%；450
12. 依據「消防法」第 11 條規定，防焰物品或其材料非附有防焰標示，不得銷售及陳列。請問，下列物品何者不在規定範圍內？
- (A)地毯 (B)布幕 (C)寢具 (D)展示用廣告板
13. 下列何者屬建築法規所稱之不燃材料？
- (A)玻璃 (B)木絲水泥板 (C)石膏板 (D)耐燃合板
14. 原有合法之既存供公眾使用建築物，其防火避難設施與消防設備不符現行規定者，依法應如何處理之敘述，下列何者正確？
- (A)視其情形，令其改善 (B)只要不變更用途就不溯及既往
 (C)只檢討防火區劃及避難設施 (D)只檢討警報及避難設備
15. 依「大型群聚活動安全管理要點」規定，在非供體育場館建築使用用途、營業項目、興辦事業計畫之範圍外所舉辦之體育競技活動，每場次預計參加或聚集人數達 X 人以上，且持續 Y 小時以上之活動，稱為大型群聚活動。試問 X、Y 分別為何？
- (A)X=1000, Y=1 (B)X=1000, Y=2 (C)X=500, Y=3 (D)X=250, Y=4
16. 依據「緊急救護辦法」規定，下列敘述何者正確？
- (A)緊急傷病患之運送就醫服務，應送至急救責任醫院或其指定之醫療機構
 (B)孕婦待產者符合緊急傷病患之定義
 (C)消防機關為因應特殊意外災害緊急救護需求，應研訂執行計畫，並就計畫每月實施訓練或演習乙次
 (D)身分無法查明或低收入戶之緊急傷病患，須由救護人員先行填具救護紀錄表，並於當地警察機關查明身分後再行救治
17. 違反應設置並維護住宅用火災警報器之管理權人，下列罰鍰，何者正確？
- (A)處新臺幣三千元以下 (B)處新臺幣六千元以下
 (C)處新臺幣三千元以上，六千元以下 (D)處新臺幣六千元以上，三萬元以下
18. 依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，六類物品製造場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與廠區外鄰近場所之安全距離應在 20 公尺以上者，下列何者屬之？
- (A)天然氣儲槽 (B)收容人員在 300 人以上之展覽館
 (C)古蹟 (D)收容人員在 20 人以上之護理之家

19. 依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，下列有關六類物品製造場所或一般處理場所的安全管理描述，下列何者**錯誤**？
- (A)四周保留空地寬度應在 3 公尺以上；儲存量達管制量 10 倍以上者，四周保留空地寬度應在 5 公尺以上
- (B)其構造不得設於建築物之地下層
- (C)有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞之建築物，應設置將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處之設備
- (D)設於室外之製造或處理液體六類物品之設備，應在周圍設置距地面高度在 10 公分以上之圍阻措施，或設置具有同等以上效能之防止流出措施
20. 公共危險物品之室外儲槽場所，若設置防火水幕時，當加壓送水裝置啟動後，多少分鐘內應能形成水幕？
- (A)3 (B)6 (C)10 (D)15
21. 依據「消防法」第 10 條規定，供公眾使用建築物之消防安全設備圖說，應由直轄市、縣（市）消防機關於何時審查完成？
- (A)主管建築機關許可開工前
- (B)主管工務機關核准使用前
- (C)主管都市計畫機關核定使用分區前
- (D)該供公眾使用建築物起造人要求完成期限前
22. 依法醫院開刀房、手術房應設置下列何種消防安全設備？
- (A)乾粉滅火器 (B)自動撒水設備 (C)氣體滅火設備 (D)火警探測器
23. 博物館、美術館之典藏空間，因保存文物之需要而採用特殊木材進行室內裝修時，必須另設置何種消防安全設備，才屬合法？
- (A)自動滅火設備 (B)火警設備
- (C)自動滅火設備+排煙設備 (D)避難器具
24. 營業場所一旦因消防安全維護管理不善而發生火災致人於死時，依法最高可處幾年有期徒刑？
- (A)15 (B)10 (C)7 (D)5
25. 依據「各類場所消防安全設備設置標準」第 13 條規定，各類場所於增建、改建或變更改用途時，其消防安全設備之設置，適用增建、改建或用途變更前之標準。但下列何種情形，適用增建、改建或變更改用途後之標準？
- (A)其消防安全設備為手動報警設備
- (B)其消防安全設備為室內消防栓設備
- (C)用途變更為乙類場所使用時，該變更後用途之消防安全設備
- (D)用途變更前，已符合變更前規定之消防安全設備

二、申論題(共 50 分)

- (一)依據「災害防救法」要求，為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責針對災害防救物資、器材、設施、設備進行整備。請問，此處所指災害防救物資、器材、設施、設備，另依災害防救法施行細則規定，包含那些項目？若你為基層消防主管，在本身權責範圍內，應如何妥善執行前述災害防救物資、器材、設施及設備之整備工作？(25 分)

(二)消防機關對人民自設消防安全設備之審查申請，究採依法退件或是接受並給予審查指導之處理作業方式，何者對公共安全的管理目標較為合宜？試申論之。
(25分)