

# 109年公務人員特種考試警察人員、 一般警察人員考試及109年特種考試 交通事業鐵路人員考試試題

考試別：一般警察人員考試、警察人員考試

等別：四等考試

類科別：消防警察人員

科目：消防與災害防救法規概要(包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、  
爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨  
安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則)

考試時間：1小時30分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依消防法及其施行細則規定，請說明為進行火災調查與鑑定，有關火災調查鑑定人員之權限與職責。(25分)

二、依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，某一餐廳串接使用50公斤液化石油氣鋼瓶10支，請詳述該場所應設置之安全設施及管理相關規定。(25分)

乙、測驗題部分：(50分)

代號：6402

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 依災害防救法規定，有關災害防救組織，下列敘述何者正確？

(A)中央災害防救委員會主任委員為行政院院長

(B)中央災害防救會報副召集人為政務委員

(C)中央災害防救會報召集人為行政院院長

(D)中央災害防救委員會執行長為行政院秘書長

2 依爆竹煙火管理條例規定，輸入氯酸鉀之業者應運至合格儲存地點放置，並於入庫前多久時間通知當地直轄市或縣(市)主管機關清點數量後始得入庫？

(A) 1日

(B) 2日

(C) 3日

(D) 5日

3 依消防法規定，現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為，如現場無下列何種危害之虞，得不執行危險性救災行動？

(A)食物中毒

(B)空氣污染

(C)財產

(D)人命

4 依消防法規定，工廠管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處新臺幣多少罰鍰？

(A) 10萬元以上 150萬元以下

(B) 3萬元以上 60萬元以下

(C) 2萬元以上 10萬元以下

(D) 1萬元以上 5萬元以下

- 5 依消防法規定，有關消防安全設備之設置及維護，下列敘述何者錯誤？
- (A)各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備
  - (B)消防機關得依各類場所之危險程度，分類列管檢查及複查
  - (C)不屬於應設置火警自動警報設備之旅館、老人福利機構場所之管理權人，應設置 119 火災通報裝置
  - (D)高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構辦理
- 6 消防主管機關基於救災及緊急救護需要，得調度公、民營事業機構車輛、船舶、航空器及裝備，受調度者得請求補償，下列敘述何者錯誤？
- (A)補償標準均以政府核定之交通運輸費率標準給付
  - (B)於調度、運用期間遭受毀損，應予修復
  - (C)無法修復時，應按時價並參酌已使用時間折舊後，給付毀損補償金
  - (D)裝備耗損者，應按時價給付
- 7 依各類場所消防安全設備設置標準規定，下列那個選項不屬於甲類場所？
- (A)住宿型精神復健機構
  - (B)精神護理之家
  - (C)醫院、療養院
  - (D)啟明、啟智及啟聰等特殊學校
- 8 依消防安全設備檢修及申報辦法規定，有關經由消防安全設備整體性之運作或使用，判斷其機能之檢查，屬下列何種檢查方式？
- (A)外觀檢查
  - (B)性能檢查
  - (C)綜合檢查
  - (D)機能檢查
- 9 依直轄市縣市消防機關救護車輛裝備人力配置標準規定，有關救護人車之設置，下列敘述何者錯誤？
- (A)每 1 救護隊至少應設置救護車 1 輛及救護人員 7 名
  - (B)救護區人口在 20 萬人以上，每滿 5 萬人，救護隊得增加 1 名救護人力
  - (C)救護人力每增加 7 人，得增加 1 輛救護車
  - (D)山地、離島、人口密集、工廠密集或醫療資源缺乏區，得視實際需要增設救護隊
- 10 有關行政院中央災害防救會報之任務，下列敘述何者正確？
- (A)執行災害防救基本計畫
  - (B)督導災害防救基本計畫
  - (C)決定災害防救之基本方針
  - (D)推動重要災害防救政策與措施
- 11 依災害防救法規定，有關統籌調度國內各搜救單位資源，下列敘述何者正確？
- (A)由行政院災害防救專家諮詢委員會來執行
  - (B)由行政院災害防救辦公室來執行
  - (C)由國家災害防救科技中心來執行
  - (D)由行政院國家搜救指揮中心來執行

- 12 依災害防救法規定，有關因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現其屍體者，下列敘述何者錯誤？
- (A)失蹤人以法院裁定所確定死亡之時，推定其為死亡
  - (B)法院得依檢察官之聲請，確定其死亡及死亡之時間
  - (C)確定死亡與死亡時間之裁定，災害防救法未規定者，準用民法宣告死亡事件之規定
  - (D)法院得依利害關係人，確定其死亡及死亡之時間
- 13 依災害防救法規定，有關散播不實災害訊息之處置，下列敘述何者正確？
- (A)足生損害於他人者，處 3 年以下有期徒刑或新臺幣 50 萬元以下罰金
  - (B)足生損害於公眾者，處 3 年以上 7 年以下有期徒刑
  - (C)致人於死者，處 10 年以下有期徒刑併科新臺幣 100 萬元罰金
  - (D)致人於重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑
- 14 依災害防救法規定，有關各級政府無法因應災害處理時之處置，下列敘述何者錯誤？
- (A)鄉公所無法因應時，縣政府主動派員協助
  - (B)國防部於發生重大災害時，應主動協助救災
  - (C)直轄市政府無法因應時，得申請國軍支援
  - (D)國防部未收到請求支援，不得應召後備軍人
- 15 依災害防救法及其施行細則規定，有關徵調專門職業技術人員協助救災，下列敘述何者錯誤？
- (A)應供給膳宿
  - (B)應供給交通工具
  - (C)應供給無線電
  - (D)可改發代金
- 16 依爆竹煙火管理條例施行細則規定，有關爆竹煙火之沒入及銷毀規定，下列敘述何者正確？
- (A)沒入之專供製造爆竹煙火機具、施放器具、原料，得變賣、拍賣
  - (B)沒入之爆竹煙火成品及半成品，均得變賣、拍賣
  - (C)沒入之成品、半成品、原料，應先確認所有人後，始得予以沒入
  - (D)銷毀時間應於上午 9 時後，下午 5 時前為之
- 17 爆竹煙火製造場所之原料倉庫與廠區外鄰近之集合住宅之安全距離，應在幾公尺以上？
- (A) 50 公尺
  - (B) 30 公尺
  - (C) 20 公尺
  - (D) 10 公尺
- 18 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關公共危險物製造場所之構造，下列敘述何者錯誤？
- (A)僅處理高閃火點物品且其操作溫度未滿 100°C，得免以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋
  - (B)窗戶及出入口應設置 1 小時以上防火時效之防火門窗
  - (C)牆壁開口有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門
  - (D)設於室外之製造或處理液體之設備，應在周圍設置距地面高度在 15 公分以上之圍阻措施

- 19 依消防法規定，有關消防栓設置、費用、保養及維護，下列敘述何者正確？
- (A)直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓
  - (B)直轄市、縣（市）消防機關應負責全面測試其性能
  - (C)設置消防栓所需費用由自來水事業機構全額補助
  - (D)直轄市、縣（市）政府消防局負責消防栓之保養維護
- 20 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法，有關瓦斯行設置容器保管室之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)應瓦斯行專用
  - (B)位於販賣場所同一建築基地之地面一層建築物
  - (C)容器保管室之外牆與第一類保護物及第二類保護物之安全距離在 8 公尺以上
  - (D)屋頂應距離地面 4 公尺以上
- 21 依緊急醫療救護法規定，有關救護技術員執行救護，下列敘述何者錯誤？
- (A)救護技術員應依緊急傷病患救護作業程序施行救護
  - (B)非救護技術員不得使用救護技術員名稱
  - (C)依救災救護指揮中心派遣送至就近適當醫療機構
  - (D)救護技術員應依傷病患意願送至其指定醫院
- 22 依緊急醫療救護法規定，有關救護車裝置及執勤，下列敘述何者錯誤？
- (A)車身兩側漆紅色十字及機關（構）名稱
  - (B)車身後部應漆許可字號
  - (C)未經所在地直轄市、縣（市）衛生主管機關核准，不得為其他標識
  - (D)救護車於送醫及返隊途中應使用警鳴器及紅色閃光燈
- 23 依救護車裝備標準及管理辦法規定，救護車使用範圍，下列敘述何者錯誤？
- (A)救護及運送傷病患
  - (B)緊急運送醫療救護器材、藥品、血液或供移植之器官
  - (C)運送執行救護專業訓練之救護師資
  - (D)支援防疫措施
- 24 依緊急醫療救護法及其施行細則規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)救護車應定期施行消毒，並維持清潔
  - (B)救護車於運送疑似傳染病之病人後，應依其情況，施行必要之消毒或去汙處理
  - (C)醫院收治疑似傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應通知運送救護車所屬之機關（構），採行必要措施
  - (D)醫院收治疑似傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應於 3 日內將結果及應採行必要措施，通知運送救護車所屬之機關（構）
- 25 依救護技術員管理辦法規定，初級救護技術員不得施行下列何種救護項目？
- (A)骨折固定
  - (B)急產接生
  - (C)使用自動心臟電擊器
  - (D)灌洗眼睛

# 測驗式試題標準答案

考試名稱：109年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及109年特種考試交通事業鐵路人員考試

類科名稱：消防警察人員

科目名稱：消防與災害防救法規概要(包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則)(試題代號：6402)

單選題數：25題

單選每題配分：2.00分

複選題數：

複選每題配分：

標準答案：

題號	第1題	第2題	第3題	第4題	第5題	第6題	第7題	第8題	第9題	第10題
答案	C	B	D	B	C	A	A	C	B	C

題號	第11題	第12題	第13題	第14題	第15題	第16題	第17題	第18題	第19題	第20題
答案	D	C	D	D	C	A	B	B	A	D

題號	第21題	第22題	第23題	第24題	第25題	第26題	第27題	第28題	第29題	第30題
答案	D	D	C	D	D					

題號	第31題	第32題	第33題	第34題	第35題	第36題	第37題	第38題	第39題	第40題
答案										

題號	第41題	第42題	第43題	第44題	第45題	第46題	第47題	第48題	第49題	第50題
答案										

題號	第51題	第52題	第53題	第54題	第55題	第56題	第57題	第58題	第59題	第60題
答案										

題號	第61題	第62題	第63題	第64題	第65題	第66題	第67題	第68題	第69題	第70題
答案										

題號	第71題	第72題	第73題	第74題	第75題	第76題	第77題	第78題	第79題	第80題
答案										

題號	第81題	第82題	第83題	第84題	第85題	第86題	第87題	第88題	第89題	第90題
答案										

題號	第91題	第92題	第93題	第94題	第95題	第96題	第97題	第98題	第99題	第100題
答案										

備註：